



Nowy Sącz, dnia 17.06.2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KN.ZUZ.4210.393.2024.EK

**O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.05.2024 r., (data wpływu: 09.05.2024 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., działającej przez Pełnomocnika Panią Justynę Wójtowicz, uzupełniony przy piśmie z dnia 10.06.2024 r. (data wpływu),

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1. prowadzenie przez wody potoku Trzetrzewianka w km 0+228 sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 315 mm w rurze osłonowej PE dn 450 mm o dł. ok. L = 26,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ewid. nr 250 obręb 0009 Klęczany, gmina Chełmiec,**
- 2. prowadzenie przez wody potoku Gródek w km 0+102 sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 315 mm w rurze osłonowej PE dn 450 mm o dł. ok. L = 45,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ewid. nr 120 obręb 0009 Klęczany, gmina Chełmiec,**
- 3. prowadzenie przez wody potoku Gródek w km 0+365 sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm w rurze osłonowej PE dn 125 mm o dł. ok. L = 38,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ewid. nr 120, nr 363/8 obręb 0009 Klęczany, gmina Chełmiec,**
- 4. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+331 (lewobrzeżnego dopływu potoku Gródek w km 0+576) sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm w rurze osłonowej PE dn 125 mm o dł. ok. L = 32,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ewid. nr 475, nr 474/14 obręb 0014 Marcinkowice, gmina Chełmiec,**
- 5. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+605 (lewobrzeżnego dopływu potoku Gródek w km 0+576) sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm w rurze osłonowej PE dn 125 mm o dł. ok. L = 19,5 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na dz. ewid. nr 475 obręb 0014 Marcinkowice, gmina Chełmiec,**
- 6. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Trzetrzewianka nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 315 mm w rurze osłonowej PE dn 450 mm, na dz. ewid. nr 250, nr 326 obręb 0009 Klęczany, gmina Chełmiec,**
w związku z realizacją planowanej inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Klęczany oraz Marcinkowice – etap III”.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8³⁰ – 14³⁰ lub **poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów** z tych akt sprawy **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Rozdzielnik do obwieszczenia - KN.ZUZ.4210.393.2024.EK

1. Urząd Gminy Chełmiec (epuap)
ul. Papińska 2, 33-395 Chełmiec
2. Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu (epuap)
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Saczu/BIP
4. ZUZ a/a