Nowy Sącz, dnia 12.05.2025 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
KN.ZUZ.4210.204.2025.MD

O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.02.2025 r. (data wpływu do ZZ Nowy Sącz 11.03.2025 r.) spółki Tauron Dystrybucja S.A., 31 - 035 Kraków, ul. Podgórska 25A, działającej przez pełnomocnika, uzupełniony przy piśmie z dnia 21.04.2025 r. (data wpływu do ZZ Nowy Sącz 29.04.2025 r.),

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **prowadzenie przez wody potoku Kryniczanka w km 8+850 kabli elektroenergetycznych 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurach osłonowych SRS-G o średnicy 160 mm oraz traktu światłowodowego w rurach ochronnych HDPE o średnicy 40 mm, o długości ok. 78,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 297 obr. 0003 Krynica Słotwiny, gm. Krynica-Zdrój,**
2. **prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+500 (lewobrzeżnego dopływu potoku Kryniczanka w km 8+700) kabli elektroenergetycznych 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurach osłonowych SRS-G o średnicy 160 mm oraz traktu światłowodowego w rurach ochronnych HDPE o średnicy 40 mm, o długości ok. 36,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,2 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 287/4 obr. 0003 Krynica Słotwiny, gm. Krynica-Zdrój,**

w ramach inwestycji: ***„Kablowanie odcinka linii SN-15kV relacji Krynica Słotwiny – Tylicz i linii SN-30kV Krynica Słotwiny-Grybów".***

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Nadzoru Wodnego Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (I piętro pok. nr 11A) w godz. 8^{00} – 15^{00}, lub **poprzez udostępnienie akt sprawy albo poszczególnych dokumentów** z tych akt sprawy, **za pomocą środków komunikacji elektronicznej,** na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej Wód Polskich oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód i lokalizację planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Rozdzielnik do obwieszczenia do sprawy KN.ZUZ.4210.204.2025.MD

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz (ePUAP)
2. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój (ePUAP)
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/BIP
4. ZUZ a/a