

Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego boiska sportowego przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

„Jaki rodzaj siatki ogrodzeniowej należy zamontować? Siatkę polipropylenową czy siatkę stalową plecioną? Jakie wymiary oczka powinna posiadać i jaką grubość?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający precyzuje, że wymaga zamontowania siatki ogrodzeniowej stalowej plecionej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor zielony RAL 6050. Wymiary oczka od 45 mm x 45 mm do 55 mm x 55 mm, grubość drutu od 3 mm do 4 mm.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

„Czy podłoże gruntowe będzie w stanie odpowiednio pochłaniać wodę opadową? Czy nie jest konieczne zastosowanie drenażu pod płytą boiska?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz.

II. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają bez zmian.

III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.


.....
Beata Zięcina – Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a Starostwo Powiatowe