

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.

**Pytanie wykonawcy:**

„Zamawiający w dokumentacji technicznej żąda aby system ocieplenia był pancerny i jego odporność na uderzenia wynosiła  $\geq 125$  J, aby osiągnąć taki parametr należy położyć dwie warstwy siatki o dużej gęstości. Prosimy o potwierdzenie tak wysokiego parametru wytrzymałościowego, jeśli tak to i uzupełnienie przedmiaru o dodatkową warstwę siatki.”

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie:**

W specyfikacji (SST02) Izolacja cieplna ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, pkt. C) „Parametry wymagane i rozwiązania techniczne”, doprecyzowuje się wymagania:

- wymagania specjalne, podwyższające parametry dotyczą tylko części przyziemia do wysokości średnio 2,20 m, na elewacjach od strony części wejściowej i parkingów, zakres zaznaczono na rysunku – Załącznik nr 2 do niniejszego pisma,
- na pozostałej części budynku wymagania standardowe, systemowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z pojedynczą siatką.

Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję „30” o parametrach określonych w specyfikacji:

KNR 0-17 2609-06 „Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach” Obmiar: 37mbx2,2=81,4m<sup>2</sup>.

**II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

1. Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 zamawiający **dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:**
  - **zmianę przedmiaru robót będącego częścią Załącznika nr 1b do SIWZ – w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi,**
  - **przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.03.2019 r. do godziny 10.00,**
  - **zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 r. godz. 10.15.**
2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
  - a) punkt 17 ppkt I.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: **Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do dnia 27 marca 2019 r. do godziny 10.00**”

b) punkt 17 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy: .....  
siedziba/miejsce zamieszkania i adres wykonawcy: ..... nazwa  
postępowania:

**ZPI.272.6.2019 Oferta na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3**

z dopiskiem:

**„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 27 marca 2019 r.”**”

c) punkt 17 ppkt II.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 10.15**, w siedzibie zamawiającego: **Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).**”

**III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozostają bez zmian.**

#### **IV. POUCZENIE**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

#### Załączniki:

1. Przedmiar robót dla Części 2 zamówienia – po zmianie
2. Rysunek - uzupełnienie

#### Otrzymują:

1. wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
2. strona internetowa <http://www.bip.nowosadecki.pl/>
3. a/a ZPI

**Beata Zięcina – Kasieczka**  
**Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych**