

Otrzymują Wykonawcy **wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących wykonania w/w zadania przetargowego – w części dotyczącej podłogi sportowej.

Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z litym drewnem w postaci klepki parkietowej czy paneli. Wynika to głównie z rozlicznych reklamacji dotyczących nadmiernej i ponadnormatywnej pracy panela (klepki), wynikającej z małej jego odporności na działanie wilgoci znajdującej się w powietrzu na hali. Skutkować to może rozszerzaniem się paneli (tódkowanie, wypaczanie, wręcz wstawanie całej podłogi) w okresie letnim, gdy wilgotność w powietrzu będzie wynosić nawet ponad 90% lub też odwrotnie zsuchaniem się i kurczeniem paneli w okresie zimowym, gdy wilgotność w powietrzu będzie spadała nawet poniżej poziomu 20%. Dlatego też, z tego powodu bezpieczniejszym dla użytkownika jest wykonanie drewnianej podłogi sportowej wykończonej drewnem wielowarstwowym. Drewno wielowarstwowe poprzez swoją budowę jest bardziej odporne na zmiany wilgotności w jego otoczeniu ze względu na rozchodzenie się naprężeń drewna wewnątrz panela co minimalizuje tódkowanie i krawędziowanie deski. Pragnę zauważyć że żadna podłoga z litego drewna w postaci klepki parkietowej nie posiada certyfikatu sportowego więc nie jest podłogą sportową.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1. Czy Zamawiający będzie wymagał systemowej podłogi sportowej spełniającej zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904 z warstwą wykończeniową, którą stanowić będzie drewno wielowarstwowe o grubości min. 23 mm i warstwie użytkowej min. 3,5 mm.”*

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących podłogi sportowej. W pkt 3.7 tiret „Podłoga sportowa” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w branży architektoniczno – konstrukcyjnej, Zamawiający wskazał wymagania dotyczące nawierzchni sportowej, która winna zostać wykonana w hali sportowej, zaznaczając, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach i określając parametry równoważności dla podłogi sportowej. W tym samym punkcie STWiOR Zamawiający postawił wymóg zgodności zastosowanej podłogi sportowej z normą EN 14904.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

„Ze względu na występowanie na rynku paneli wielowarstwowo o niskiej jakości i nie przystosowanych do użytkowania na Halach sportowych i w celu uniknięcia zamienników gorszej jakości

- 2. Czy Zamawiający będzie wymagał co najmniej 2 certyfikatów sportowych”*

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2:

W pkt 3.7 tiret „Podłoga sportowa” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w branży architektoniczno – konstrukcyjnej, Zamawiający postawił wymóg zgodności zastosowanej podłogi sportowej z normą EN 14904 oraz wskazał certyfikaty wymagane dla całego systemu podłogi sportowej, w tym m.in.:

- Certyfikat FIBA I poziom (Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki),
- Certyfikat IHF dla rozgrywek międzynarodowych (Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej),
- Certyfikat BWF dla rozgrywek międzynarodowych (Certyfikat Międzynarodowej Federacji Badmintonu),
- pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS).

Pytanie nr 3 wykonawcy:

„W punkcie 10. I c) i. SIWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę co najmniej budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia - należy przez to rozumieć wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku Sali gimnastycznej lub hali sportowej lub Sali/hali widowiskowej lub widowiskowo – sportowej lub innego kubaturowego obiektu sportowego o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy brutto).

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek, gdy robota budowlana będzie dotyczyła budynku o charakterze handlowo – usługowym lub produkcyjno – usługowym lub magazynowo – produkcyjno – usługowym?”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz dotyczące warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający **nie uzna** powyższego warunku za spełniony w przypadku, gdy robota budowlana będzie dotyczyła budynku o charakterze handlowo – usługowym lub produkcyjno – usługowym lub magazynowo – produkcyjno – usługowym.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1. Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający **dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:**

- zmianę treści Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna),
- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2018 r. do godziny 10.00,
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 r. godz. 10.15.

2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 10.00”

b) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

nazwa postępowania:

ZP.272.7.2018 Oferta na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową

z dopiskiem:

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 18 maja 2018 r.”

c) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).”

d) w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w branży architektoniczno – konstrukcyjnej pkt 3.7 tiret „Podłoga sportowa” zdanie pierwsze o dotychczasowej treści:

„W sali gimnastycznej zostanie wykonana nawierzchnia sportowa systemowa z paneli drewnianych (np. DuoBAT 120+ lub inna o równoważnych nie gorszych parametrach): panele drewniane (deska lita bukowa) 3700x129x22 mm układane na legary górnych 25,5x60x3600 mm z systemem amortyzującym uderzenia J-loc, legary dolne 39x40x3364 mm ustawione na klinach poziomujące DuoWedge.”


otrzymuje brzmienie:

„W sali gimnastycznej zostanie wykonana nawierzchnia sportowa systemowa z paneli drewnianych (lub inna o równoważnych nie gorszych parametrach): panele drewniane (deska lita bukowa) 3700x129x22 mm układane na legarach górnych 25,5x60x3600 mm z systemem amortyzującym uderzenia, legary dolne 39x40x3364 mm ustawione na klinach poziomujących.”

3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają bez zmian.

III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.



Beata Zięcina – Kasieczka

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
3. a/a Starostwo Powiatowe

